110 年高鋒公職 警大消佐班

消防法規 考前猜題

一、單一選擇題：

1	下列有關水道連結型自動撒水設備撒水頭之設置規定，請依「水道連結型自動撒水設備設置基準」選出正確者？ (A) 水道連結型撒水頭放水量應在每分鐘三十公升以上，最末端放水壓力應在每平方公分零點五公斤以上或零點零五百萬帕斯卡（MPa） 以上。 (B) 水道連結型撒水頭放水量應在每分鐘五十公升以上，最末端放水壓力應在每平方公分零點一公斤以上或零點零一百萬帕斯卡（MPa） 以上。 (C) 水道連結型撒水頭放水量應在每分鐘八十公升以上，最末端放水壓力應在每平方公分零點五公斤以上或零點零五百萬帕斯卡（MPa） 以上。 (D) 水道連結型撒水頭放水量應在每分鐘六十公升以上，最末端放水壓力應在每平方公分零點一公斤以上或零點零一百萬帕斯卡（MPa） 以上。	A
2	管理權人應定期檢修消防安全設備，違反本項規定者，應依下列何者處罰？ (A) 處其管理權人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並通知限期改善 (B) 處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。 (C) 通知限期改善，屆期未改善，處其管理權人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰 (D) 處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰	A
3	直轄市、縣（市）消防機關應以轄內之消防分隊或鄉（鎮、市、區）為單位，劃分救護區，由消防機關或消防分隊設置救護隊，辦理緊急救護業務。其中救護區人口在(a)，救護隊得增加一名救護人力。其中(a)應為下列何者？ (A) 3 萬人以上，每滿 1 萬 5 千人　(B) 7 萬人以上，每滿 1 萬 5 千人 (C) 5 萬人以上，每滿 1 萬 5 千人　(D) 各機關依實際任務需求	B
4	有關定期檢修消防安全設備，下列敘述何者正確？ (A) 違反規定者，處其管理權人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。。 (B) 違反規定者，通知限期改善，未改善者處其管理權人新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，得按次處罰。 (C) 依第六條第一項應設置消防安全設備場所，其管理權人應委託第八條所規定之消防設備士及公安技師，定期檢修消防安全設備，其檢修結果應依限報請當地消防機關備查。 (D) 高層建築物或地下建築物消防安全設備之定期檢修，其防火管理人應委託中央主管機關許可之專業建築檢修安全機構辦理。	A
5	消防法第 28 條規定，參加編組人員(如義勇消防人員)，因接受訓練、演習、服勤致患病、受傷、身心障礙或死亡者，依其本職身分有關規定請領各項給付，下列何者錯誤？ (A) 死亡者：給與一次撫卹金 90 個基數。 (B) 極重度與重度身心障礙者： 30 個基數。 (C) 中度身心障礙者：18 個基數。	B

	(D) 輕度身心障礙者：8 個基數。	
6	依據「可燃性高壓氣體場所標示板規格及設置要點」液化石油氣容器串接使用場所其串接使用量超過多少公斤者，應設置場所標示板？ (A) 五百公斤　(B) 二百公斤　(C) 一百公斤　(D) 三百公斤	D
7	護理機構（限一般護理之家、精神護理之家、產後護理機構）申報備查期限應為下列何者？ (A) 每年六月底及十二月底前　(B) 每年五月底及十一月底前 (C) 每年三月底及九月底前　(D) 每年六月底前	B
8	下列何者為「各類場所消防安全設備設置標準」中規定應設置第一種消防栓之場所？ (A) 集合住宅　(B) 餐廳 (C) 傢俱展示販售場　(D) 醫院	C
9	爆竹煙火監督人，應為爆竹煙火製造場所或達中央主管機關所定管制量三十倍以上儲存、販賣場所之管理或監督層次幹部。 爆竹煙火監督人任職期間，每(a)年至少應接受複訓一次；複訓之時間，不得少於(b)小時。其中(a) × (b) 應為下列何者？ (A) 8　(B) 10　(C) 16　(D) 48	C
10	下列何者為「生物病原災害」之定義？ (A) 指因輻射源或輻射作業過程中，或因天然、人為等因素，產生輻射意外事故，造成人員輻射曝露之安全危害或環境污染者。 (B) 指傳染病發生流行疫情，且對國家安全、社會經濟、人民健康造成重大危害，對區域醫療資源產生嚴重負荷者。 (C) 指因動物傳染病或植物疫病蟲害之發生、蔓延，造成災害者。 (D) 指因事故或氣象因素使懸浮微粒物質大量產生或大氣濃度升高，空氣品質達一級嚴重惡化或造成人民健康重大危害者。	B
11	消防指揮人員搶救工廠火災時，工廠之管理權人應指派專人至現場協助救災，違反本規定將面臨下列何種處罰？ (A) 處管理權人新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。 (B) 處管理權人新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰鍰。 (C) 處管理權人新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰。 (D) 處管理權人新臺幣五十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰。	D
12	依消防法第 17 條規定，直轄市、縣（市）政府，為消防需要，應會同自來水事業機構選定適當地點，設置消防栓，其保養、維護由下列何者負責執行？ (A) 直轄市、縣（市）政府　(B) 中央主管機關 (C) 消防機關　(D) 自來水事業機構	D
13	消防人員因緊急救護、搶救火災，對人民之土地、建築物、車輛，非進入、使用、損壞或限制其使用，不能達緊急救護及搶救之目的時，得進入、使用、損壞或限制其使用。違反上列規定依消防法將面臨下列何種處罰？ (A) 處新臺幣二萬元以上十萬元以下罰鍰 (B) 處新臺幣三千元以上一萬五千元以下罰鍰	B

	(C) 處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰 (D) 處新臺幣六千元以上三萬元以下罰鍰	
14	有關施放專業爆竹煙火，應有之安全防護措施，下列何者敘述正確？ (A) 施放筒與儲存區距離在 10 公尺以上。 (B) 施放筒開口方向，朝下風位置，並有固定措施，防止風力影響其方向位置。 (C) 施放筒與非施放作業之工作人員，保持 50 公尺以上之距離。但於直徑未滿七點五公分之煙火彈作業時，得保持 25 公尺以上之距離。 (D) 點火後有未施放情形，須俟施放完畢 5 分鐘後，緩慢將施放筒倒置，取出未施放之專業爆竹煙火，並銷毀之。	C
15	消防法第 15 條之 2 第 1 項第 5 款所定安全技術人員，應經直轄市、縣（市）消防機關，或由中央消防機關認可之專業機構，講習訓練合格並領有證書，始得充任。前項講習訓練時間不得少於(a)小時且 每(b)年應接受複訓一次，每次複訓時數不得少於(c)小時。其中 a + b + c 總數應為多少？ (A) 126　(B) 26　(C) 16　(D) 15 小時	B
16	依災害防救法第 41 條規定，散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，面臨下列何種處罰？ (A) 科新臺幣三十萬元以上五十萬元以下罰金。 (B) 處三年以上十年以下有期徒刑。 (C) 處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣一百萬元以下罰金。 (D) 得依刑法之規定，加重其刑至二分之一。	C
17	依消防法第 6 條第 1 項所定標準應設置消防安全設備之供營業使用場所，或依同條第 4 項所定應設置住宅用火災警報器之場所，其管理權人未依規定設置或維護，於發生火災時致人於死者之罰則何者正確？ (A) 處 1 年以上 7 年以下有期徒刑 (B) 得併科新臺幣 50 萬元以上 250 萬元以下罰金 (C) 得併科新臺幣 6 千元以上 3 萬元以下罰金 (D) 處 6 月以上 5 年以下有期徒刑	A
18	依據風災震災火災爆炸災害救助種類及標準第 3 條，下列何者非災害救助之種類？ (A) 死亡救助　(B) 拆遷救助　(C) 重傷救助　(D) 安遷救助	B
19	「各類場所消防安全設備設置標準」(以下稱本標準)中規定，各類場所於增建、改建或變更用途時，其消防安全設備之設置，適用增建、改建或用途變更前之標準。但有下列情形之一者，適用增建、改建或變更用途後之標準，其中增建或改建部分，下列規定何者正確？ (A) 以本標準中華民國八十五年七月一日修正條文施行日起，樓地板面積合計逾 500 平方公尺或占原建築物總樓地板面積二分之一以上時，該建築物之消防安全設備 (B) 以本標準中華民國八十七年七月一日修正條文施行日起，樓地板面積合計逾 1000 平方公尺或占原建築物總樓地板面積二分之一以上時，該建築物之消防安全設備。	A

	(C) 以本標準中華民國八十七年七月一日修正條文施行日起，樓地板面積合計逾 500 平方公尺或占原建築物總樓地板面積二分之一以上時，該建築物之消防安全設備。 (D) 以本標準中華民國八十五年七月一日修正條文施行日起，樓地板面積合計逾 1000 平方公尺或占原建築物總樓地板面積二分之一以上時，該建築物之消防安全設備。	
20	依據「消防機關災害現場人命救助作業原則」，下列何者非現場救災指揮站之編組？ (A) 指揮組　(B) 執行組　(C) 計畫組　(D) 後勤組	B

二、多重選擇題：

21	下列何者屬「各類場所消防安全設備設置標準」中之避難逃生設備？ (A) 觀眾席引導燈。 (B) 救助袋。 (C) 緊急照明設備。 (D) 排煙設備。 (E) 一一九火災通報裝置。	A B C
22	可燃性高壓氣體儲存場所之構造、設備及安全管理應符合之規定，下列何者敘述錯誤？ (A) 採用不燃材料構造之地面一層建築物，屋頂應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，屋簷並應距離地面 2.5 公尺以上。 (B) 保持攝氏 35 度以下之溫度；容器並應防止日光之直射。 (C) 周圍 3 公尺範圍內，應嚴禁煙火，且不得存放任何可燃性物質。但儲存場所牆壁以厚度 9 公分以上鋼筋混凝土造或具有同等以上強度構築防護牆者，不在此限。 (D) 供 2 家以上販賣場所使用者，應製作平面配置圖，註明場所之面積、數量、編號及商號名稱等資料，並懸掛於明顯處所。 (E) 設置氣體漏氣自動警報設備。	B C
23	下列何者為一一九火災通報裝置設置規定？ (A) 應具手動及自動啟動功能。 (B) 應設於值日室等經常有人之處所。但設有防災中心時，應設於該中心。 (C) 設置遠端啟動裝置時，應設有可與設置一一九火災通報裝置場所通話之設備。 (D) 手動啟動裝置之操作開關距離樓地板面之高度，在零點八公尺以上一點五公尺以下。 (E) 裝置附近，應設置送、收話器，並與其他內線電話明確區分。	A B C D E
24	六類物品之儲存及處理應遵守之規定，下列何者敘述錯誤？ (A) 第一類公共危險物品應避免與可燃物接觸或混合，或與具有促成其分解之物品接近，並避免過熱、衝擊、摩擦。無機過氧化物應避免與水接觸。 (B) 第二類公共危險物品應避免與氧化劑接觸混合及火焰、火花、高溫物體接近及過熱。金屬粉應避免與水或酸類接觸。 (C) 第三類公共危險物品應避免與可燃物接觸或混合，或具有促成其分解之物品	C D E

	接近，並避免過熱。 (D) 第四類公共危險物品不可與火焰、火花或高溫物體接近，並避免過熱、衝擊、摩擦。 (E) 第六類公共危險物品不可與火焰、火花或高溫物體接近，並應防止其發生蒸氣。	
25	室外儲槽場所儲槽儲存第四類公共危險物品者，其防液堤應符合規定之敘述，下列 何者錯誤？ (A) 防液堤周圍應設道路並與區內道路連接，道路寬度不得小於三公尺。 (B) 防液堤內面積不得超過 6 萬平方公尺。 (C) 儲槽容量超過 2 萬公秉者，應在各個儲槽周圍設置分隔堤 (D) 室外儲槽容量在 1 千公秉以上者，其排水設備操作閥開關，應容易辨別。 (E) 防液堤之高度應在 50 公分以上。但儲槽容量合計超過 20 萬公秉者，高度應在 1 公尺以上。	A B C
26	依消防法第 36 條規定，有下列情形之一者，處新臺幣 3 千元以上 1 萬 5 千元以下罰鍰，何者錯誤？ (A) 違反消防法第 11 條規定，經通知限期改善逾期不改善者 (B) 謊報火警者。 (C) 妨礙消防法第 34 條第 1 項設備之使用者 (D) 不聽從消防法第 14 條第 1 項、15 條第 1 項所為之處置者。 (E) 謊報災害、人命救助、緊急救護	A D
27	緊急救護：指緊急傷病患或大量傷病患之現場急救處理及送醫途中之救護。 下列緊急傷病患之敘述何者錯誤？ (A) 孕婦待產者。 (B) 因災害或意外事故急待救護者。 (C) 送醫途中之緊急救護。 (D) 重大傷病患或離島、偏遠地區難以診治之傷病患之轉診。 (E) 其他緊急傷病者。	C D
28	依消防法第 13 條所定防火管理人，應經中央消防機關認可之訓練機構或直轄市、縣（市）消防機關講習訓練合格領有證書始得充任。 前項講習訓練分為初訓及複訓；初訓合格後，每(a)至少應接受複訓一次且複訓不得少於(b)小時。 其中(a)、(b)應為下列何者？ (A) 6 (B) 3 (C) 2 (D) 12 (E) 16	A B
29	依消防法第 13 條第 1 項所定一定規模以上供公眾使用建築物，其範圍何者錯誤？ (A) 理容院（觀光理髮、視聽理容等）、錄影節目帶播映場所（MTV 等）	B C

	(B) 總樓地板面積在 2 百平方公尺以上之餐廳。 (C) 總樓地板面積在 5 百平方公尺以上之補習班或訓練班。 (D) 總樓地板面積在 3 百平方公尺以上，其員工在 30 人以上之工廠或機關(構)。 (E) 歌廳、舞廳、夜總會	D
30	爆竹煙火之製造、儲存或販賣場所，於附近發生火災或其他狀況致生危險時，或爆竹煙火產生煙霧、異味或變質等狀況，致影響其安定性時，其負責人或爆竹煙火監督人應立即採取下列哪些緊急安全措施？ (A) 發生狀況場所周圍之爆竹煙火成品，搬離至安全處所。 (B) 發生狀況場所周圍之爆竹煙半成品及原料，搬離至安全處所 (C) 發生狀況場所周圍之機具設備，全部或部分停止使用。 (D) 啟動自衛消防編組。 (E) 向當地消防主管機關報案。	A B C E
31	為掌握重大災害初期搜救應變時效，平日由行政院災害防救辦公室結合下列哪些人員共同因應災害緊急應變處置？，何者敘述錯誤？ (A) 內政部消防署 (B) 行政院國家搜救指揮中心 (C) 交通部中央氣象局 (D) 衛生福利部 (E) 國防部	C D E
32	應實施認可之消防器材，依其性質分類，但下列何者因性質特殊，得不依序實施型式認可及個別認可？ (A) 噴霧式簡易滅火器外之滅火器 (B) 消防幫浦 (C) 耐熱電線電纜 (D) 耐燃電線電纜 (E) 滅火器	C D
33	下列爆竹煙火儲存、販賣場所之管制量規定何者正確？ (A) 摔炮類一般爆竹煙火：火藥量零點五公斤或總重量二點五公斤。 (B) 火花類之手持火花類及爆炸音類之排炮、連珠炮、無紙屑炮類管制量為火藥量十公斤或總重量五十公斤。 (C) 摔炮類以外之一般爆竹煙火及舞臺煙火：火藥量五公斤或總重量二十五公斤 (D) 摔炮類一般爆竹煙火：火藥量零點三公斤或總重量一點五公斤。 (E) 舞臺煙火以外之專業爆竹煙火：總重量零點五公斤。	B C D E
34	依災害防救法規定，人民因之下列那些處分、強制措施或命令，致其財產遭受損失時，得請求補償。但因可歸責於該人民之事由者，不在此限。 (A) 直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所於災害應變之必要範圍內，對於妨礙救災之設備所有權人，勸告其除去該設備，並作適當之處置。 (B) 優先使用傳播媒體與通訊設備，蒐集及傳播災情與緊急應變相關資訊。 (C) 劃定警戒區域，製發臨時通行證，限制或禁止人民進入或命其離去。 (D) 救災所需必要物資之製造、運輸、販賣、保管、倉儲業者，得徵用、徵購。	A B C D

	(E) 徵調相關專門職業、技術人員。	
35	各種災害之預防、應變及復原重建，以下列機關為中央災害防救業務主管機關，請選出錯誤者。 (A) 震災（含土壤液化）、森林火災、火山災害：內政部。 (B) 動植物疫災：衛生福利部。 (C) 懸浮微粒物質災害：行政院環境保護署。 (D) 寒害、土石流災害：行政院農業委員會。 (E) 工業管線災害：經濟部。	A B
36	為減少災害發生或防止災害擴大，各級政府平時應依權責實施下列減災事項，請選出何者錯誤？ (A) 災害防救之訓練、演習。 (B) 災害潛勢、危險度、境況模擬與風險評估之調查分析，及適時公布其結果。 (C) 災害防救設施、設備之整備及檢查。 (D) 治山、防洪及其他國土保全。 (E) 災害保險之規劃及推動。	A C
37	乘災害之際而故犯下列所列之罪者，得依刑法之規定，加重其刑至二分之一。(請選出正確者) (A) 竊盜 (B) 詐欺 (C) 恐嚇取財 (D) 強盜 (E) 規避、妨礙或拒絕依第三十二條第二項規定所為之檢查。	A B C D
38	下列泡沫滅火設備之放射區域之規定，請選出正確者？ (A) 使用泡沫噴頭時，每一放射區域在樓地板面積 50 平方公尺以上 100 平方公尺以下。 (B) 使用泡水噴頭時，放射區域占其樓地板面積三分之一以上，且至少 200 平方公尺。 (C) 使用泡沫噴頭時，每一放射區域在樓地板面積 50 平方公尺以上 200 平方公尺以下。 (D) 樓地板面積未達二百平方公尺者，放射區域依其實際樓地板面積計。 (E) 使用泡水噴頭時，放射區域占其樓地板面積三分之一以上，且至少 100 平方公尺。	A B D
39	公共危險物品等場所之滅火設備分類為一至五種滅火設備，其中第五種滅火設備除滅火器外之其他設備，其核算滅火效能值下列哪些正確？ (A) 八公升之消防專用水桶，每三個為一滅火效能值。 (B) 水槽每八十公升為一點五滅火效能值。 (C) 乾燥砂每五十公升為零點五滅火效能值。 (D) 膨脹蛭石或膨脹珍珠岩每一百六十公升為一滅火效能值。 (E) 公共危險物品每達管制量之十五倍（含未滿）應有一滅火效能值。	A B C D
40	下列為可燃性高壓氣體場所、加氣站、天然氣儲槽及可燃性高壓氣體儲槽之射水	A

	設備設置規定，請選出錯誤者？ (A) 室外消防栓應設置於屋內，且具備消防水帶箱。 (B) 室外消防栓箱內配置瞄子、開關把手及口徑六十三毫米、長度十公尺消防水帶二條。 (C) 全部射水設備同時使用時，各射水設備放水壓力在每平方公分二點五公斤以上或 0.25MPa 以上，放水量在每分鐘四百五十公升以上。 (D) 全部射水設備數量超過二支時，以同時使用二支計算之。 (E) 射水設備之水源容量，在二具射水設備同時放水二十分鐘之水量以上。	B C E

高鋒公職